

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

Sayı :
Konu : Yangın Merdivenleri Hakkında
Dosya : 530192107

Sn. Ozan BAŞTOPÇU
Piriçelebi Mah. Atatürk Cad. Cengiz İş Merkezi Kat: 4
RİZE
(oznb@hotmail.com)

- İlgi: a) 07.05.2014 tarih ve 45745 sayılı bilgi edinme başvurunuz.
b) 07.05.2014 tarih ve 45750 sayılı bilgi edinme başvurunuz.

Bakanlığımıza iletilen ilgi (a) başvuruda; yapı yüksekliği 30.50m'den az olan konutlarla, 30.50m'den fazla olan konutlardaki yangın merdivenlerinin, ilgi (b) başvuruda ise; yapı yüksekliği 21.50 m'den fazla ve 30.50 m'den az olan konutlar ile yapı yüksekliği 30.50 m'den fazla ve 51.50 m'den az olan konutlardaki yangın merdivenlerinin emsal bakımından nasıl değerlendirileceği hususlarında Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 48/5 maddesi hükümleri göz önünde bulundurulduğunda;

Yapı yüksekliğinin 21.50 m'nin altında kaldığı konutlarda, aynı zamanda kaçış yolu olarak da kullanıldığı için binanın ana (ortak) merdiveninin,

Yapı yüksekliği 21.50 m'den fazla ve 30.50 m'den az olan konutlarda, en az 2 merdiven düzenlenmesi gerektiği için, bu merdivenlerden ikisinin de,

Yapı yüksekliği 30.50 m'den fazla olan konutlarda birbirlerine alternatif, her ikisi de korunumlu 2 kaçış(yangın) merdiveninin yapılması zorunlu olduğundan merdivenlerden her ikisinin de,

yangın merdiveni kapsamında değerlendirilerek emsale dâhil edilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Selami MİRDİN
Bakan a.
Genel Müdür V.

BELGENİN ASLI
ELEKTRONİK KOPYADIR.

2014/05/20

Söğütözü Mahallesi 2179. Sokak No:5 Balgat/
Tel: 0 (312) 410 79 50

İrtibat: Mimar Gökçen AKBULUT
elektronik ağı: www.csb.gov.tr